

## Rapport de classement

Nr.: **2722394**

Entwicklungs- und Prüflabor  
Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Tel.: +49 351 4662 0  
Fax: +49 351 4662 211  
info@eph-dresden.de  
www.eph-dresden.de

### Classement du comportement au feu selon EN 13501-1:2018-12

Ce rapport de classement est une traduction du rapport 2722394 du 09/12/2022.

**Client (AG):** Amtico International  
Kingfield Road  
Coventry, CV6 5AA / Royaume-Uni

**Fabricant:** Voir client

**Nom du produit:** Revêtement de sol „Amtico Spacia“; 2,5 mm  
Revêtement de sol pour intérieur

**Classement:** **B<sub>fl</sub>-s1**

**Validité:** k. A.

**Nr. d'émission:** 1ère édition/Original

**Date d'émission:** 26.09.2022

**Entrepreneur (AN):** Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH - EPH  
Département contrôle de surface

**Nr. poste de notification:** 0766

**Responsable procédure :** Dipl.-Ing. (BA) R. Piatkowiak



Dipl.-Ing. A. Möschner  
Directeur du département contrôle de surface

Le rapport de classement comprend 4 pages. Toute reproduction, même partielle, nécessite l'accord écrit d'EPH. Les résultats du contrôle se rapportent exclusivement aux matériaux contrôlés. Ce rapport est établi en traduction. En cas de doute, le libellé allemand prévaut.

## 1 Introduction

Ce rapport de classement sur le comportement au feu définit le classement attribué au produit de construction suivant en accord avec les modes opératoires selon **EN 13501-1:2018-12:**

**Revêtement de sol „Amtico Spacia“; 2,5 mm**

## 2 Détails sur le produit de construction classifié

### 2.1 Généralités

Le produit de construction cité au point 1 s'inscrit dans les spécifications techniques européennes suivantes:

**Revêtement de sol résilients selon EN 14041:2004-08+AC 2005-05+AC 2006-10**

### 2.2 Description

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Classement produit:</b>  | Produit de construction pas homogène           |
| <b>Plage d'utilisation:</b> | Revêtement de sol pour intérieur               |
| <b>Épaisseur nominale:</b>  | 2,5 mm                                         |
| <b>Masse surfacique:</b>    | 3,56 kg/m <sup>2</sup>                         |
| <b>Autres indications:</b>  | Voir rapport de contrôle 2722394, paragraphe 2 |

## 3 Bases du classement

Le classement du produit de construction selon le paragraphe 2 repose sur les données et les documents suivants.

### 3.1 Rapports de contrôle

| Point de contrôle notifié                                   | Client                                          | Rapport de contrôle Nr. | Procédé de contrôle       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (Nr. 0766) | Amtico International;<br>Coventry / Royaume-Uni | 2722394                 | EN ISO<br>11925-2:2020-03 |
|                                                             |                                                 |                         | EN ISO<br>9239-1:2010-06  |

### 3.2 Résultats du contrôle

| Essai à la petite flamme selon EN ISO 11925-2:2020-03                              |                |                                        |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Type de sollicitation                                                              | 15 s<br>(20 s) | Attaque de surface                     |                                                  |
| Paramètre                                                                          | N              | Résultat du test / Exigence satisfaite |                                                  |
| Propagation maximale de flamme<br>F <sub>s</sub> ≤ 150 mm                          | 6              | Oui                                    |                                                  |
| Sollicitation avec un radiateur thermique conformément selon EN ISO 9239-1:2010-06 |                |                                        |                                                  |
| Paramètre                                                                          | N              | Résultat du test<br>Valeur moyenne     | Valeur limite /<br>Classe<br>B <sub>fl</sub> -s1 |
| Flux thermique critique [kW/m²]                                                    | 3              | 10,65                                  | ≥ 8,0                                            |
| Étanchéité intégrale à la fumée [% * min]                                          |                | 477,4                                  | ≤ 750                                            |

N ... Nombre de contrôles

## 4 Classement et plage d'utilisation

### 4.1 Référence

Le classement de comportement au feu du revêtement de sol décrit au paragraphe 2 a été effectué en conformité avec la norme EN 13501-1:2018-12, paragraphe 12.

### 4.2 Classement

Les produits

Revêtement de sol „Amtico Spacia“; 2,5 mm

ont été classifiés comme suit quant à leur comportement au feu:

| Comportement au feu                |   | Production de fumée |   |                               |
|------------------------------------|---|---------------------|---|-------------------------------|
| $B_{fl}$                           | - | S                   | 1 | <i>i.e.</i> $B_{fl-s1}$       |
| Classement du comportement au feu: |   |                     |   | <b><math>B_{fl-s1}</math></b> |

### 4.3 Plage d'utilisation

Le classement de comportement au feu figurant dans ce rapport de classement ne s'applique qu'à de revêtements de sol décrite au paragraphe 2 dans le domaine d'application direct pour une utilisation finale comme revêtement de sol en intérieur, posé sur un sous-plancher minéral / chape avec ou sans l'utilisation d'adhésif.

## 5 Autres dispositions annexes

- a) Le classement ne repose que sur des échantillons de revêtements de sol décrite au paragraphe 2 selon les conditions particulières de l'essai. Elle ne saurait être considérée comme un critère unique d'évaluation du risque d'incendie potentiel du produit de construction en pratique.
- b) Ce classement ne vaut pas lorsque le revêtement de sol est utilisé sans se conformer aux indications du paragraphe 2 avec d'autres revêtements de surface ou des revêtements supplémentaires, isolations de sols / isolations anti-humidité, etc., sous-constructions ou autres modifications des paramètres des produits ou des paramètres d'utilisation finale par rapport au CEN/TS 15117:2005-08.
- c) Le rapport de classement a été établi sur la base d'essais de comportement au feu conformément selon EN 13501-1:2018-12, mais ne représente pas une confirmation de conformité, une certification ni une homologation du produit selon le droit de la construction en vigueur.
- d) Des déclarations sur l'évaluation de la conformité/la classification ont été faites sur la base des résultats de mesure obtenus. Les incertitudes de mesure n'ont pas été incluses dans l'évaluation (ILAC G8 03/2009 "Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification" paragraphe 2.7).

Dipl.-Ing. (BA) R. Piatkowiak

Responsable de la procédure